



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.002173.06.15

Дата 18. 06. 2015 г.

На основании заявления № 02179

от 09.06.2015

Организация-изготовитель: "Forbo Flooring B.V."

Адрес: Industrieweg 12, NL-1566 JP Assendelft, Netherlands (Нидерланды)

Импортёр (поставщик), получатель: ООО «Форбо Флоринг»

Адрес: 249855, Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково, мрн. Промышленный д. 3 (Россия)

Наименование продукции: Плиты напольные древесные трехслойные из древесных материалов и натурального
линолеума коллекции «Marmoleum click»

Продукция изготовлена в соответствии: с сертификатом соответствия, техническим описанием

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, протокол испытаний, сертификат соответствия,
письмо о предоставлении образцов, описание, макет этикетки, доверенность, учредительные документы,
договор

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой плиты на основе древесноволокнистой
плиты, с покрытием из натурального линолеума

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУЗ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации №
ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №204/204-ВГ-15-06 от 04.06.2015 г.

№ 064644

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха образца в естественных условиях, балл	1	не более 2
Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более	3,12	15,0
Аммиак, мг/м ³ , не более	менее 0,001	0,04
Спирт метиловый, мг/м ³ , не более	менее 0,001	0,50
Формальдегид, мг/м ³ , не более	менее 0,001	0,01
Фенол, мг/м ³ , не более	менее 0,0001	0,003
Удельная активность Цезия-137 в Бк/кг	129	до 300

Область применения: для помещений типов А, Б, В

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При установке использование СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз(очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: Плиты напольные древесные трехслойные из древесных материалов и натурального линолеума коллекции «Marmoleum click»

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



Сафонкина С.Г.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.