



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 000541

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 05.07.2017г по 04.07.2020г.

Код ОКПД 2 20.30.11

№ ПСБК RU.ПБ01.Н00386

Код ТН ВЭД 3209900000

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «Форбо Еврокол Рус» (ООО «Форбо Еврокол Рус»), ОГРН 1053109233396, ИНН 3128050314. Адрес: 309500, Российская Федерация, Белгородская обл., г. Старый Оскол, Ст. Котел, Промузел, пл. Складская, проезд Ш-6, 4а, стр.1. Телефон: +7 (495) 215-21-01.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) "Forbo Eurocol Deutschland GmbH", August-Röbling-Straße 2 99091 Erfurt, Germany, Германия. Телефон: +49 361 730 41 0

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Контрол-Трейд», 107078, город Москва, улица Садовая-Кудринская дом 3 строение 3. ОГРН1167746700890 Свидетельство № ПСБК RU.ПБ01, 01.08.2016г. до 10.02.2019г., телефон 84999187411, e-mail: poj-kontrol@mail.ru сайт: www.souz-prof.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Двухкомпонентные водно-дисперсионные полиуретановые лаки 832 Eurofinish Duo, 833 Eurofinish Sport Duo, 884 Eurofinish Perfect Duo с отвердителем "Hardener Aqua LE". Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)
ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»
Группа горючести Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»
Группа воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени»
Группа распространения пламени РП1 (не распространяющиеся)
ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)» п. 4.18, п.4.20.
Группа дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью)
Группа токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний № 0333К-Т-01 от 04.07.2017г., № 0334К-Т-01 от 04.07.2017г., № 0335К-Т-01 от 04.07.2017г., выданные ООО «Контрол-Трейд» ИЛ«Контрол», свидетельство №ПСБК RU.ПБ01 до 10.02.2019г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Техническая документация производителя

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Мещерский Н.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Самойлов Д.Н.

